



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.66653

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Никогласс»,

Адрес: Россия, 140204, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Промплощадка, 5А, ИНН: 5005036345, ОГРН: 1035001306746, телефон: +7 (495) 956-21-94, электронная почта: Nicoglass_info@tn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Никогласс»,

Адрес: Россия, 140204, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Промплощадка, 5А, ИНН: 5005036345, ОГРН: 1035001306746, телефон: +7 (495) 956-21-94, электронная почта: Nicoglass_info@tn.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс",

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Изделие из стекловолокна «Стеклохолст малярный», выпускаемый по ТУ 23.14.12-007-13344965-2024 «Изделие из стекловолокна «Стеклохолст малярный». Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.14.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которым производилась сертификация)

Группа горючести – Г1 слабогорючие по ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2;

Группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

Группа дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18);

Группа токсичности продуктов горения - Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20);

Группа распространения пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97

код ТН ВЭД
7019710009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №61083-ПРГ/ТВ-24 от 17.12.2024. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 23.14.12-007-13344965-2024

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.12.2024 по 17.12.2027



Руководитель органа
по сертификации

В.В.Ероф

подпись

В.В. Ерофеев

инициалы, фамилия

Эксперт

А.А.Теплова

подпись

А.Р. Теплова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации