



Открытое акционерное общество
"Центральный научно-исследовательский
и проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений -
ЦНИИПромзданий"

ОАО «ЦНИИПромзданий»

РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
т. 482-4506; ф. 482-4306; e-mail: cniipz@cniipz.ru;
http://www.cniipz.ru
ОКПО 02495342, ОГРН 1027739344544,
ИНН/КПП 7713006939/771301001

11.12.2007 № 1527/3-6
На № 01.02.744 от 06.12.2007 г.

Руководителю Службы Технической
поддержки Компании "ТехноНИКОЛЬ»

г-ну С.Н. Колдашеву

На Ваш запрос сообщаем следующее: испытаниями наплавленных рулонных материалов "Техноэласт ЭПП – 4,0" и "Техноэласт ЭКП – 5,0" (ТУ 5774-003-00287852-99) на воздействие сернокислого натрия (Na_2SO_4), проведенными 2001 году установлено, что материалы "Техноэласт ЭПП – 4,0" и "Техноэласт ЭКП – 5,0" стойки к воздействию насыщенного водного раствора сернокислого натрия (Na_2SO_4).

Материалы могут быть рекомендованы для применения в кровлях зданий и сооружений различного назначения, а также для устройства гидроизоляции частей зданий и сооружений.

Зам. генерального директора
ОАО "ЦНИИПромзданий"



С.М. Гликин

Исп. А.А. Шитов
тел. 482-42-54