СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00012 № ПС 008172

Срок действия с 15.03.2023 по 14.03.2028 Код ОКПД2: 22.23.19

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ТН-Пластики Брест» (ООО «ТН-Пластики Брест»). УНП: 809000803. Адрес: Республика Беларусь, 225003, Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с, 7.
Телефон: +375162973014, +375162973014, e-mail: Gorolchuk.L@tn.ru.

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ТН-Пластики Брест» (ООО «ТН-Пластики Брест»). УНП: 809000803. Адрес: Республика Беларусь, 225003, Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с, 7. Адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 225003, Брестская область, Брестский район, Тельминский с/с, 7.

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Орган по сертификации № ССБК RU.ПБ34 Орган по сертификации продукции ООО «НИЦ», Россия, 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Ленина, д.39а, помещения 6-9, литер А, кабинеты №№ 5, 12, 16

номер свидетельства о подтверждении компетентности, наименование, адрес

Подтверждает, что продукция Изделия профильные из непластифицированного ПВХ для наружной отделки зданий: панели стеновые тип «Сайдинг» и комплектующие к ним (основные профильные изделия, соединительно-отделочные профильные изделия), выпускаемые по СТБ 1451-2004 «Изделия профильные из поливинилхлорида для наружной и внутренней отделки зданий. Технические условия». Серийный выпуск.

Соответствует требованиям ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», раздел 7
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»,
ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»,
п.п. 4.18, 4.20.
Подтверждаемые требования см. Приложение № 1 (бланк № ПС 004836).

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № 23-03-14/02 ДС от 14.03.2023, выданный Испытательной лабораторией ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (свидетельство о подтверждении компетентности № СБК RU.21ПБ32)

номер и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указание разрешительного документа

Представленные документы СТБ 1451-2004 «Изделия профильные из поливинилхлорида для наружной и внутренней отделки зданий. Технические условия»

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ подпись Л.А. Кожухова инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты) _____ подпись Е.И. Гладышева инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган по сертификации продукции № ССБК RU.ПБ34 * для документов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00012 № ПС 004836

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта	Наименование национального стандарта	Подтвержденные при испытаниях требования национального стандарта
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» раздел 7 «Метод испытания горючих строительных материалов для определения их групп горючести. Метод II»	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п. 4.18 «Метод экспериментального определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов»	Группа дымообразования – Д2 (С умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п. 4.20 «Метод экспериментального определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов»	Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Л.А. Кожухова (инициалы, фамилия)

Эксперт(эксперты) — подпись — Е.И. Гладышева (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Орган по добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Система добровольной сертификации продукции № ССБК.RU.ПБ34 * для документов